



Ancona, 08/01/2018

Prot. n. 31/RI

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ANCONA

Visto il D. L.vo del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

Visto il D. L.vo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visti il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli approvati con modifiche dal Comitato di gestione rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 1 dicembre 2014;

Visto il D. L.vo del 18 aprile 2016, n.50 - "Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture";

Visto il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" dell'Agenzia delle Dogane approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;

Visto il "Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia" approvato dal Comitato di Gestione con deliberazione n. 243 del 30 luglio 2014, come modificato dalla deliberazione n. 256 del 1 dicembre 2014;

Considerato che l'Ufficio delle Dogane di Ancona con nota prot. n. 403/RU del 05/01/2018 ha segnalato l'improvviso blocco della caldaia murale installata nei locali della Gdi F. presso il Varco da Chio;

Tenuto conto che l'ufficio, per eliminare la problematica ha provveduto a contattare la ditta Full Energy , affidataria del servizio di manutenzione ordinaria della caldaia in questione, la quale, nel corso del sopralluogo, ha verificato la necessità di sostituire il cavo che porta la corrente al modulatore della valvola del gas, stimando il costo complessivo, comprensivo del diritto di chiamata in €. 40,00 + IVA;

Valutata l'urgenza di ripristinare la funzionalità della caldaia murale presso i locali in uso alla GdF in banchina Varco da Chio dell'Ufficio delle Dogane di Ancona;

Considerato il modesto importo e che per importi inferiori a quarantamila euro è possibile applicare l'art. 36, comma 2 del D. L.vo 50/2016, che consente di procedere all'affidamento del servizio in maniera diretta;

Tenuto conto che la somma necessaria trova imputazione nel conto "FD_BENIDEM - Fondo manutenzioni ordinarie su beni immobili in uso" (*cod. articolo F01.0001.0001 - utilizzo fondo manutenzione ordinaria*);

Considerato che Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Distretto di Ancona;

DETERMINA

di autorizzare l'affidamento dei lavori di ripristino della funzionalità della caldaia murale marca Radiant, mod. RBS 24 Elite in uso ai locali della GdF in banchina Varco da Chio dell'Ufficio delle Dogane di Ancona alla Ditta Full Energy per un importo di €. 40,00 + IVA mediante sostituzione di cavo di corrente e tutto quanto necessario per il completamento dei lavori alla regola dell'arte.

Il Direttore del Distretto

Dott.ssa Vincenza IANNELLI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 D.Lvo 39/1993*