



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**
AGENTUR ZOLL
MONOPOLE

Prot. n./N: 000813/RI

Direzione interprovinciale di Bolzano e
Trento - Landesübergreifende Direktion
für Bozen und Trient
Distretto di Bolzano - Bezirk Bozen
Ufficio Acquisti e Contratti - Amt für
Beschaffung und Verträge

IL DIRETTORE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO

VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture" modificato e implementato dal D.Lgs.19 Aprile 2017 n. 56;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia così come modificato con Delibera n. 255 del Comitato di Gestione in data 1° dicembre 2014;

VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento dell'Agenzia;

PRESO ATTO che non sono attive Convenzioni per il servizio di cui si necessita;

PRESO ATTO che sulla base dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice degli appalti è possibile procedere, " *...per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...*";

CONSTATATO il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione in data 13.08.2018 e la temperatura esterna di 31 gradi con previsioni di temperature in ascesa per i giorni seguenti;

PRESO ATTO che, dopo aver provato, senza successo, a contattare per le vie brevi la ditta Renner Srl (vedi e-mail del 13.08.2018), affidataria della manutenzione dell'impianto di climatizzazione;

VALUTATA la comprovata urgenza e preso atto della temperatura degli uffici, che già nella tarda mattinata raggiungeva i 30 gradi, con inevitabili disagi per l'attività operativa e per il personale dipendente;

PRESO ATTO che, vista la situazione di emergenza, si decideva di affidare l'incarico di eseguire un intervento in urgenza alla ditta Edison Facility Solutions S.p.A., che, interpellata per le vie brevi, si dichiarava disponibile ad intervenire nello stesso pomeriggio per valutare il danno e predisporre un eventuale preventivo per la riparazione del guasto;

VISTA la determina prot. n. 810/RI del 22.08.2018 con la quale si è proceduto ai sensi dell'art. 36, c. 2 – lett. a) del D.Lgs. nr. 50/2016 all'affidamento diretto dell'incarico di sblocco del gruppo frigo e valutazione del danno con predisposizione di un preventivo per la riparazione dell'impianto installato sul tetto dell'edificio di via Galilei 4Ba Bolzano, alla ditta Edison Facility Solutions S.p.A., con sede in 38123 Trento in via dei Viticoltori 5 P.IVA 01221910225 per un importo di €. 356,00 IVA esclusa (€ 434,32 IVA compresa), come da consuntivo del 20.08.2018 relativo ai due interventi in data 13.08.2018 (sblocco del gruppo frigo) e 14.08.2018 (ricarica di 2 Kg di gas R410);

VISTA la segnalazione effettuata in data 21.08.2018 dalla funzionaria delegata dell'Ufficio delle dogane di Bolzano al locale Ufficio Acquisti in cui viene evidenziato che l'elevata temperatura negli uffici rende molto difficoltosa l'attività operativa e la richiesta di intervento dello stesso giorno della coordinatrice del distretto di Bolzano indirizzata alla Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;

TENUTO CONTO della nota prot. 8324/RU inviata via PEC in data 22.08.2018 alla ditta Renner Srl con la quale questa Direzione, dopo aver evidenziato la mancanza di riscontro alle richieste di intervento dei 10 giorni precedenti e preso atto che la Renner Srl non sta rispettando le condizioni previste dal contratto, fissava lo stesso giorno come termine ultimo decorso il quale avrebbe incaricato un'altra impresa per la riparazione dell'impianto di climatizzazione per rivalersi in un secondo momento sulla ditta inadempiente ai sensi dell'art. 1218 C.C.;

VISTI i preventivi per la ricerca della perdita del refrigeratore, riparazione del guasto con successiva messa in pressione con azoto per verificarne la tenuta e carica del Gas refrigerante R410A presentati dalle ditte:

1. EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A. con sede in 38123 Trento in via dei Viticoltori 5 P.IVA 01221910225, pari a €. 4.843,00 IVA esclusa (ipotizzata una carica di 20 Kg. di gas refrigerante R410A ma, in caso di perdita totale, sarebbe necessario ricaricare completamente l'impianto con ulteriori 18 kg. di gas, con un costo aggiuntivo di €. 1.584,00 IVA esclusa);
2. ELETTROKLIMA Srl con sede in 39100 Bolzano in via Galvani 6/A, P. IVA 01587140219, pari a €. 4.740,50 IVA esclusa (già prevista una carica di 38 Kg. di gas refrigerante R410A)

PRESO ATTO che la manutenzione in questione non era stata inserita nel Programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2018-2019, in quanto trattasi di esigenza sopravvenuta, avente carattere di urgenza e indifferibilità;

PRESO ATTO che il codice CIG è il seguente: ZE724B1A82;

PRESO ATTO che il codice articolo è il F01.0001.0001 "Utilizzo fondo manutenzione ordinaria";

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

si procede ai sensi dell'art. 36, c. 2 – lett. a) del D.Lgs. nr. 50/2016 all'affidamento diretto dell'incarico di riparazione del guasto del refrigeratore e successiva ricarica del gas refrigerante dell'impianto installato sul tetto dell'edificio di via Galilei 4Ba Bolzano, alla ditta ELETTROKLIMA Srl con sede in 39100 Bolzano in via Galvani 6/A, P. IVA 01587140219 per l'importo di €. 4.740,50 IVA esclusa (€ 5.783,41 IVA compresa), come da preventivo del 22.08.2018;

ARTICOLO 2

di imputare il costo dell'intervento sul conto di budget "FD_BENIDEM" (Fondo manutenzioni ordinarie su beni immobili in uso) della Direzione Interprovinciale delle Dogane di Bolzano e Trento, che presenta la necessaria copertura finanziaria – *tipologia di intervento: 1) Interventi di piccola manutenzione – a. Interventi necessari a seguito di guasti imprevisti, la cui esecuzione sia indilazionabile e indispensabile per assicurare la funzionalità dell'edificio indipendentemente dall'importo.*

Il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente.

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Bolzano, 23.08.2018

Il Direttore Interprovinciale
Stefano Girardello

L'incaricata dell'istruttoria: Laura Senesi