

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL DISTRETTO DI ANCONA

VISTO il D. L.vo del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D. L.vo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli approvati con modifiche dal Comitato di gestione rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 1 dicembre 2014;

VISTO il D. L.vo del 18 aprile 2016, n.50 - "Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" dell'Agenzia delle Dogane approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;

VISTO il "Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia" approvato dal Comitato di Gestione con deliberazione n. 243 del 30 luglio 2014, come modificato dalla deliberazione n. 256 del 1 dicembre 2014;

CONSIDERATO che nella giornata del 29 novembre 2018 si è verificato una imprevista interruzione di energia elettrica presso la sede di Ancona della Direzione Interregionale che impediva la normale attività lavorativa;

VALUTATA l'urgenza di intervenire per ripristinare il normale servizio elettrico presso i locali sopra citati;

VERIFICATA la disponibilità della Ditta Mancinelli Mauro ad intervenire con sollecitudine per la soluzione della problematica;

CONSIDERATO che la Ditta in questione risulta in possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di appalto della Pubblica Amministrazione;

PRESO ATTO che l'interruzione di energia elettrica è avvenuta per la rottura di un differenziale a servizio del quadro elettrico generale della sede;

VISTO il dettaglio delle operazioni e l'importo richiesto per la riparazione, come da consuntivo della Ditta Mancinelli Mauro (assunto al protocollo con il numero 29376/RI del 30.11.2018) pari a € 1.355+IVA, considerato congruo;

CONSIDERATO che per importi inferiori ai 40.000€ è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a);

VERIFICATO che la somma necessaria trova imputazione e copertura nel budget attribuito alla Direzione Interregionale per l'Emilia Romagna e Marche, nel conto "FD_BENIDEM - FONDO MANUTENZIONE ORDINARIE SU BENI IMMOBILI IN USO", codice articolo "F01.0001.0001- utilizzo fondo manutenzione ordinaria";

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Distretto di Ancona;

DETERMINA

di ritenere autorizzato l'intervento realizzato dalla Ditta Mancinelli Mauro e consistente:

- sostituzione di magneto-termico S+N 160A 0,03-3° REG 25K 160B;
- sostituzione bobina di lancio di corrente 230vac m1-2 160-23 BTI
- manodopera la l'intervento;

per l'importo di 1.355,00 + IVA

Il CIG dell'intervento è ZAB260D920

Ancona, 30 novembre 2018

**Il Direttore del Distretto
Pieremilio Araldi**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93*