

<i>Codice Immobile</i>	LAB-LI	<i>Denominazione :</i>	Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria
Superficie	3419	<i>Indirizzo :</i>	Via delle Cateratte, 88 - Livorno

IMPIANTI

Impianto di Riscaldamento e Raffrescamento

E' presente una unità esterna Marca Hitachi - Modello RAS-2,5HVRN1 - Potenza Assorbita 3,45 kW - Potenza Riscaldamento 7,1 kW - Potenza Raffreddamento 6,3 kW
E' presente un gruppo frigo marca Aermec - Potenza Assorbita 88 kW (ipotizzato) - Potenza Riscaldamento 290 kW (ipotizzato) - Potenza Raffreddamento 260 kW (ipotizzato)

E' presente al piano F03 uno split portatile marca XIDEKO - Modello CD 90 - Potenza Nominale 1,25 kW - Potenza Raffreddamento 2,64 kW.

Sono in corso lavori per la sostituzione del gruppo frigo. La manutenzione dovrà essere effettuata sul gruppo frigo di nuova installazione.

Sono presenti 108 unità divise tra ventilconvettori e split.

Codice Immobile

UD-LI-ARS

Denominazione :

Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria

Superficie

4205

Indirizzo :

Piazza dell'Arsenale, 10 - Livorno

IMPIANTI

Impianto di Riscaldamento e Raffrescamento

Sono presenti 2 vrv Toshiba potenza raffrescamento 40,0 kw potenza riscaldamento 45 kw

E' presente 1 vrv Toshiba potenza raffrescamento 45,0 kw potenza riscaldamento 50 kw

E' presente 1 vrv Toshiba potenza raffrescamento 28,0 kw potenza riscaldamento 31,5kw

Sono presenti 80 unità divise tra ventilconvettori e split.

<i>Codice Immobile</i>	UD-LI-PTIND	<i>Denominazione :</i>	Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria
Superficie	341	<i>Indirizzo :</i>	Via L. da Vinci, 55 - Livorno

IMPIANTI

presente una ECOFLAM POTENZA FRIGORIFERA 45,00 KW TERMICA50 KW
Sono presenti 19 unità divise tra ventilconvettori e split

Codice Immobile

SOT-PTFER

Denominazione :

**Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale Toscana, Sardegna
e Umbria**

Superficie

245

Indirizzo :

Via Calata Italia, 44 - Portoferraio

IMPIANTI

Impianto di Riscaldamento e Raffrescamento

E' presente una caldaia marca Sime - Modello Freestanding - Dati ipotizzati - Potenza termica 40 kW - Portata Termica 45,4 kW

Sono presenti 4 Split portatili marca Olimpia Splendid - Modello 00741 - Potenza assorbita a freddo 0,81 kW - Potenza assorbita a Caldo 1,4 Kw - Potenza Raffreddamento 2,35 kW - Potenza Riscaldamento 1,4 kw

Sono presenti 4 split.

Codice Immobile

SOT-GR

Denominazione :

**Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale Toscana, Sardegna
e Umbria**

Superficie

638

Indirizzo :

Via Roma, 19 - Grosseto

IMPIANTI

Riscaldamento e Raffrescamento

Sono presenti 2 Split portatili al Piano 5 - Marca Felas - Modello CD 90 - Potenza Nominale 1,25 kW - Potenza frigorifera 1 kW.

Sono presenti 2 Termoventilatori elettrici portatili al piano 5 - Marca Vortice - Modello Caldore R - Potenza Nominale 2 kW.

Sono presenti 17 unità divise tra ventilconvettori e split.

Codice Immobile

UD-PI

Denominazione :

Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria

Superficie

563

Indirizzo :

Via della Darsena 1/A - Pisa

IMPIANTI

Impianto di Riscaldamento e Raffrescamento

E' presente una caldaia marca Ferroli - Modello Pegasus F2 N 102 - Potenza nominale 102 kW - Potenza Focolare 112 kW

E' presente Impianto multisplit MITSUBISHI mod. PUHY-P350YKB riscaldamento 45Kw raffrescamento 40Kw

Sono presenti 18 unità tra ventilconvettori e split.

Codice Immobile

SOT-LU

Denominazione :

**Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale Toscana, Sardegna
e Umbria**

Superficie

263

Indirizzo :

Via Luporini, 1172 - Lucca

IMPIANTI

Impianto Riscaldamento e Raffreddamento

E' presente un Gruppo Frigo Marca Aermec - Modello AN0807*A*** - Potenza Nominale 6,24 kw - Potenza Raffreddamento 18,20 kW

E' presente una caldaia murale Marca Baxi - Modello Luna Comfort Air - Potenza Nominale 31 kW - Potenza termica nominale 33,3 kW

Sono presenti 2 split portatile marca Xideko - Modello CD 90 - Potenza Nominale 1,25 kW - Potenza Raffreddamento 2,64 kW

Sono presenti 13 unità divise tra ventilconvettori e split.

Codice Immobile

SOT-VIAR

Denominazione :

Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria

Superficie

459

Indirizzo :

Via R. Pilo, 20 - Viareggio

IMPIANTI

Impianto di Riscaldamento e Raffrescamento

E' presente un gruppo frigo Marca Airwell - Modello AQL-30 CO 8 COIL STD - Potenza Assorbita 15,4 kW - Potenza Raffreddamento 30,9 kW

E' presente una caldaia Marca Ecoflam - Modello Ecomax 6 1F MET - Potenza Nominale 64 kW - Potenza Focolare 71 kW

Sono presenti 17 unità divise tra ventilconvettori e split

Codice Immobile

SOT-MC

Denominazione :

**Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale Toscana, Sardegna
e Umbria**

Superficie

864

Indirizzo :

Viale Colombo, snc - Marina Carrara

IMPIANTI

Impianto di Riscaldamento e Raffrescamento

Impianto multisplit ARGO GMV-335WM/B riscaldamento 37,5Kw raffrescamento 33,5Kw

Sono presenti 10 split.

Codice Immobile

UM-PI

Denominazione :

Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria

Superficie

330

Indirizzo :

Via Matteucci, 14 – Piano IV° - 56124 Pisa

IMPIANTI

Riscaldamento e Raffrescamento

Sono presenti 11 unità divise tra ventilconvettori e split

Codice Immobile

UM-LU

Denominazione :

**Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale Toscana, Sardegna
e Umbria**

Superficie

380

Indirizzo :

V.le Luporini 1024 - S. Anna 55100 Lucca

IMPIANTI

Riscaldamento e Raffrescamento

Sono presenti 14 unità divise tra ventilconvettori e split

Codice Immobile

UM-MS

Denominazione :

**Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale Toscana, Sardegna
e Umbria**

Superficie

300

Indirizzo :

Via Don Minzoni - Carrara

IMPIANTI

Riscaldamento e Raffrescamento

Sono presenti 14 unità divise tra ventilconvettori e split