



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



**DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
UFFICIO RISORSE**

Prot. __7322__ /RI

CUP

CIG : _ZE12B0E8B1

DETERMINA

Oggetto: intervento di manutenzione degli ex locali dell'abitazione del custode per adattamento ad ospitare l'ufficio ricevimento campioni stupefacenti presso l'Ufficio Antifrode – Sezione Laboratorio di Via Marco Bruto 14 – Milano

Conto di spesa: FD_01100031

Cod. ART: A03.0001.0004

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO RISORSE

VISTO il D. Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l'altro, dell'Agenzia delle Dogane;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 46256/RU del 18 aprile 2019 riguardante il vigente modello organizzativo della Direzione Regionale per la Lombardia;

VISTA la nota prot. n. 47749/RU del 26 aprile 2019 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha affidato la direzione dell'Ufficio Risorse al Dott. Gianluigi D'Urso;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTI il Regolamento di amministrazione e il Regolamento di contabilità vigenti;

VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale ed il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 15.12.2016;

CONSIDERATO che a seguito della riorganizzazione dell'Ufficio Antifrode – Sezione Laboratorio si è reso necessario predisporre un ufficio per la ricezione dei campioni di stupefacenti da sottoporre ad analisi;

PRESO ATTO che tale necessità deriva dal fatto che occorre garantire la dovuta riservatezza dei dati relativi ai campioni di stupefacenti;

CONSIDERATO che allo stato attuale presso la Struttura non era disponibile un locale adatto a tale scopo;

APPURATO che sarebbe stato possibile adattare il vecchio appartamento del custode ad ufficio ricezione campioni stupefacenti in quanto i vani disponibili presentano le caratteristiche richieste;

VALUTATA l'urgenza con cui è necessario procedere al fine di non interrompere le attività del laboratorio;

PRESO ATTO che la ditta G.M.TECNOTHERMA S.R.L. - VIA CARSO, 10 BONATE SOPRA (BG) 24040 - P.IVA: 03296140167, ha fornito la propria disponibilità ad eseguire i lavori richiesti in tempi rapidi;

VISTO il preventivo trasmesso dall'Ufficio Antifrode – Sezione Laboratorio con nota via mail del 27.11.2019, agli atti con Prot. 7276/RI del 5.12.2019 presentato dalla ditta G.M.TECNOTHERMA S.R.L. che prevede la fornitura di due caldaie di cui una in pompa di calore completa così composto

Caldaia in pompa di calore:

N.1 HAIER IES mod. 35 esterna, N.1 HAIER IES mod. 50 esterna, N.1 - HAIER IES mod. 35 interna, N.1- HAIER IES mod. 25 interna, N.2-staffe sostegno unità

esterne, tubazioni in rame, tubazioni in PVC, canalina e curve per il collegamento delle tubazioni

Manodopera per montaggio e collegamento pompa di calore, azoto per flussaggio tubazioni e prove di tenuta, accensione impianto

Totale a corpo € 3.114,00

Fornitura Caldaia a GAS

n.1 - caldaia a condensazione da esterno mod. MYNUTE RAIN GREEN 25 con pannello remoto, n.1 - kit coassiale per fumi e aria, n.1 - cassone coibentato per il collegamento della caldaia, n.4 - flessibili di collegamento acqua e riscaldamento;

Modifica attacco gas metano, comprese le tubazioni, i raccordi, le valvole intercettazione e i flessibili di collegamento.

Tubazioni e curve in PVC per lo scarico di condensa della caldaia;

Manodopera per rimozione vecchia caldaia, cassone, tubi fumo e smaltimento in discarica. Montaggio e collegamento nuova caldaia e cassone, collegamenti, accensione e prove.

Totale a corpo € 1.522,00

N.5 - coppie di valvole e detentori D. ½ a 90° € 125,00

N.10-adattatori per rame D.14 € 15,00

N.10-rosette copri tubo D.14 in PVC € 10,00

Manodopera per la sostituzione delle valvole e detentori, collegamento radiatori, riempimento, spurgo aria e prove. € 120,00

Fornitura e montaggio n.4 testine termostatiche per radiatori € 84,00

CONSIDERATO che il costo totale ammontante ad **€ 4.990,00** al netto dell'iva trova imputazione al conto FD_01100031 gestito da questa direzione e dispone della copertura necessaria;

VISTI i controlli effettuati relativi alla Regolarità contributiva e retributiva della ditta G.M.TECNOTHERMA S.R.L che non hanno evidenziato nulla che possa ostare al presente affidamento;

Tutto ciò premesso,

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ART. 1

Di affidare alla ditta G.M.TECNOTHERMA S.R.L. - VIA CARSO, 10 BONATE SOPRA (BG) 24040 - P.IVA: 03296140167 l'intervento di manutenzione e adeguamento dell'impianto di climatizzazione necessario per la conversione ad ufficio ricezione campioni stupefacenti dell'ex appartamento del custode così composto:

Fornitura e posa in opera di una caldaia in pompa di calore:

- N.1 HAIER IES mod. 35 esterna, N.1 HAIER IES mod. 50 esterna, N.1 - HAIER IES mod. 35 interna, N.1- HAIER IES mod. 25 interna, N.2-staffe sostegno unità esterne Tubazioni in rame, tubazioni in PVC, canalina e curve per il collegamento delle tubazioni
- Manodopera per montaggio e collegamento pompa di calore, azoto per flussaggio tubazioni e prove di tenuta, accensione impianto
- Fornitura e posa in opera di una Caldaia a GAS:
- N.1 - caldaia a condensazione da esterno mod. MYNUTE RAIN GREEN 25 con pannello remoto, N.1 - kit coassiale per fumi e aria, N.1 - cassone coibentato per il collegamento della caldaia, N.4 - flessibili di collegamento acqua e riscaldamento
- Modifica attacco gas metano, comprese le tubazioni, i raccordi, le valvole intercettazione e i flessibili di collegamento.
- Tubazioni e curve in PVC per lo scarico di condensa della caldaia.
- Manodopera per rimozione vecchia caldaia, cassone, tubi fumo e smaltimento in discarica. Montaggio e collegamento nuova caldaia e cassone, collegamenti, accensione e prove.
- N.5 - coppie di valvole e detentori D. ½ a 90°
- N.10-adattatori per rame D.14
- N.10-rosette copri tubo D.14 in PVC
- Manodopera per la sostituzione delle valvole e detentori, collegamento radiatori, riempimento, spurgo aria e prove
- Fornitura e montaggio n.4 testine termostatiche per radiatori

ARTICOLO 2

Di impegnare a favore della ditta G.M.TECNOTHERMA S.R.L. - VIA CARSO, 10 BONATE SOPRA (BG) 24040 - P.IVA: 03296140167 la somma di € 4.990,00 al netto dell'iva che trova imputazione al conto FD_01100031;

ARTICOLO 3

È demandato all'Ufficio Risorse l'espletamento degli atti necessari per addivenire al perfezionamento della relativa procedura;

ARTICOLO 4

Il dott. Gianluigi D'Urso è responsabile unico del procedimento per le fasi della presente procedura

ARTICOLO 5

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Milano lì, 09 / 12 / 2019

*IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO RISORSE
Dott. Gianluigi d'Urso¹*

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93.