SEZIONE LOCALE
ESPOSIZIONI
(LOCALE 1)

ALIMENT. CONT. ASSOLUTA

N. PROGRESSIVO CIRCUITO			LNP1	LNP2	RISP1										
DESTINAZIONE UTENZA			DA U1 SU QGBT–SMIST. SEZ. CONT. ASS.	PRESE	PRESE	RISERVA										
POTENZA / CORRENTE (kW) / (A)			/	0.530 /	0.530 /	0.7 /	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Interrutt.	TIPO															
	CURVA															
	POTERE INTERRUZIONE			6	6	6										
	N° POLI/CORRENTE NOM. (A)		/	2 / 10	2 / 10	2 / 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Differen.	TEMPO/SENSIBILITA'		/	ist. / 0.03	ist. / 0.03	ist. / 0.03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	N° POLI x CORRENTE NOM.															
Contattore	Bobina / Classe		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	N° POLI x CORRENTE NOM.															
Rèlè Termico	CAMPO DI TARATURA															
	TARATURA															
SEZ.	N° POLI/CORRENTE NOM. (A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FUSIBILE	GRANDEZZA / Corrente (A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CAVO	TIPO			FG7 OM1	FG7 OM1	FG7 OM1										
	FORM. x SEZ.			2x2.5+T	2x2.5+T	2x4+T										
	LUNGHEZZA LINEA (m)															
	CADUTA DI TENSIONE (%)															
	LUNGHEZZA MAX PROTETTA (m) / PORTATA C.E.I. 64–8 UNEL 35024–70 (A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	DISEGNO SCHEMA FUNZIONALE															
	SISTEMA DI DISTRIBUZIONE															

MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI		
SINTESI DESCRITTIVA DELLA MODIFICA	Edz	DATA
	A	
	B	
	C	-
	D	-
	E	-

Ufficio Committente :

Oggetto :

SCHEMA ELETTRICO SALA ESPOSIZIONI
Sez.Continuita' Assoluta

Scala : /

TAVOLA N°

104—03—A