

DT X - BOLZANO E TRENTO

DT X - BOZEN UND TRIENT

Ufficio Risorse/Amt für Ressourcen

Sezione Acquisti Logistica e Sicurezza/Sektion Beschaffung, Logistik und Sicherheit

Prot.: 0000794/RI

Bolzano, 8 ottobre 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

DATO CHE in estate è stata rilevata una perdita di acqua al terzo piano interrato (archivio) su uno dei tubi dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento ubicato nell'edificio in Via Galileo Galilei nr. 4/B a Bolzano;

VISTO che dopo il controllo dello stato dei tubi si è verificato la necessità di sostituire l'intera tubazione verticale di mandata e di ritorno del medesimo impianto in quanto arrugginita su tutta la lunghezza dal terzo piano interrato fino alla caldaia sul tetto sopra il quarto piano;

VISTA la necessità di scaricare l'acqua dall'impianto per poter eseguire l'intervento;

CONSIDERATO che la ditta Heliopolis S.p.A. con sede a Trento in Via Alto Adige nr. 160/A ha inviato un preventivo nr. 112/2020 datato 16.09.2020 assunto da questa Direzione al prot. nr. 11345/RU del 06.10.2020 per un importo di € 665,00 + IVA per lo scarico e successivo riempimento dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento ed eventuale controllo dei vari ventilconvettori sul loro corretto funzionamento nei giorni successivi al riempimento;

VISTO il "Nuovo Codice dei contratti pubblici" - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

VERIFICATO che non risultano convenzioni Consip attive per il servizio in questione;

PRESO ATTO che sulla base dell'art. 36 comma 2 lettera a) del "Nuovo Codice dei contratti pubblici" - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato con le modifiche previste dal dl 76/2020 (decreto semplificazioni) è possibile procedere, *"all'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie delle soglie comunitarie"*;

CONSIDERATO che con il comma 583 dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 innalzando la soglia dell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

PRESO ATTO che la manutenzione in questione non era stata inserita nel Programma degli acquisti di beni e servizi, in quanto trattasi di esigenza sopravvenuta, avente carattere di urgenza e indifferibilità ma è presente la disponibilità di fondi sul conto di budget al quale imputare tale costo;

DT X - BOLZANO E TRENTO

DT X - BOZEN UND TRIENT

Ufficio Risorse/Amt für Ressourcen

Sezione Acquisti Logistica e Sicurezza/Sektion Beschaffung, Logistik und Sicherheit

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO RISORSE DETERMINA

ARTICOLO 1

Di affidare ai sensi dell' art. 36 comma 2, lettera a) del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii l' incarico di scarico acqua e successivo riempimento dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento ubicato nell'edificio in Via Galileo Galilei nr. 4/B a Bolzano, alla ditta Heliopolis S.p.A. con sede a Trento in Alto Adige nr. 160/A, Codice Fiscale/ P.IVA 02485740225, per un importo totale di € 811,30 IVA compresa.

ARTICOLO 2

Il costo dell'intervento sarà imputato al conto di budget FD_BENIDEM (Fondo manutenzioni ordinarie su beni immobili in uso), il Centro di costo è la Direzione Interprovinciale di Bolzano e Trento e il Codice Articolo è il seguente: F01.0001.0001 (utilizzo fondo manutenzione ordinaria).

Il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: **Z042EA93DA**

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO RISORSE

Andrea De Luca

firmato digitalmente

L'incaricato dell'istruttoria: Ewald Zischg