

Il Direttore Generale

Prot. n. 468/2020

Roma, 22 settembre 2020

Spett.le
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Piazza Mastai, n. 12
00153 Roma
Alla c.a. del Direttore Generale, Dott. **Marcello Minenna**

e.p.c.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Piazza Mastai, n. 12
00153 Roma
Direzione Antifrode e controlli
Alla c.a. del Direttore Centrale, Dott. **Maurizio Montemagno**

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Piazza Mastai, n. 12
00153 Roma
Direzione Organizzazione e Digital Transformation
Alla c.a. del Direttore Centrale, Ing. **Laura Castellani**

Oggetto: Open hearing INFOIL presso i depositi carburanti. Osservazioni ASSOCOSTIERI

Egregio Direttore Generale, egregi Direttori,

a nome della nostra associazione ringraziamo codesta Agenzia per aver organizzato un'iniziativa sul tema dell'INFOIL presso i depositi carburanti che rappresenta un proficuo momento di confronto per condividere opinioni e criticità che coinvolgono il settore da noi rappresentato.

Come richiesto, e sperando di fare cosa utile, riepiloghiamo di seguito le principali criticità e le proposte in merito all'applicazione del sistema INFOIL:

1. in tema di **tolleranze**, le attuali disposizioni di codesta Agenzia impongono scostamenti rispetto alle misure manuali di solamente +/- 2mm e +/- 0,2 °C, di difficile attuazione. Considerando, ad esempio, un serbatoio da 10.000mc, l'errore imposto è circa pari allo 0,01%. La misura che sarà effettuata con i funzionari dell'Agenzia potrebbe essere, pertanto, sicuramente affetta da un errore superiore a quelli individuati. Da un'analisi effettuata tra gli operatori, una possibile **tolleranza percorribile** è pari allo 0,2-0,25% sul livello e analoga sulla **temperatura** che, a prescindere dalla forma del serbatoio, è direttamente correlata alla tabella di taratura dello stesso;
2. la data del **30 settembre p.v.**, per quanto sopra esposto, potrà essere tralasciata positivamente al solo fine di trasmettere all'Ufficio Doganale competente lo **stato dell'arte** dei **depositi fiscali** con capacità autorizzata superiore a 3000 mc riguardante l'adeguamento al sistema INFOIL;
3. **non risulterebbe attuabile**, entro la successiva data fissata dall'Art. 10 del DL 26 ottobre 2019 n. 124, la **messa a disposizione** agli Uffici Doganali competenti delle **apparecchiature** e delle relative **tecnologie informatiche collegate**.
Il problema principale per i depositi nella messa in esercizio del sistema INFOIL, adattato dalle raffinerie ai depositi, risiede nella **difficoltà in tempi brevi di adeguare i serbatoi**, di mero stoccaggio, anche e soprattutto dal punto di vista di **adeguamento costruttivo e impiantistico**, per il supporto della strumentazione, che dovrà garantire, anche se non nell'immediato, prestazioni di misura e tolleranze prossime allo zero in riferimento alle misure manuali prese come riferimento, fino a questo momento, dai depositi per gli accertamenti delle introduzioni/estrazioni dai serbatoi;
4. occorre una valutazione attenta e puntuale da parte di codesta Agenzia sul **tipo di progetto** da attuare per INFOIL sui depositi in quanto, tale informazione avrà pesanti ripercussioni sulle **spese** che graveranno sui depositi medesimi per ottemperare alle prescrizioni di legge;
5. in merito ai **tempi di adeguamento degli impianti**, nel caso di ricorso a **telelivelli** non fiscali, all'inizio le differenze possono essere sostanziali rispetto alle misure manuali, allungando i tempi di adeguamento;
6. occorre che venga fatto presente agli uffici locali che, in fase di **accertamento**, i **telelivelli** installati sui serbatoi potranno non essere in grado di soddisfare pienamente i requisiti imposti, quindi non fiscalmente rilevanti, fino al completo adeguamento tecnico della strumentazione pianificato dal deposito in relazione alle difficoltà economiche e tecniche.



Il Direttore Generale

7. occorre stabilire la **valenza fiscale** dei **telelivelli**, che è quella già stabilita per l'INFOIL, con l'eccezione che per i depositi non ci sono la produzione e la retrocessione;
8. occorre, altresì, tener conto che le **misure** sono due, quella **manuale** e quella del **telelivello** o anche tre se c'è un **misuratore**.

Per quanto sopra, ribadiamo i nostri ringraziamenti all'Agenzia per la proattiva attività di coinvolgimento e concreto recepimento delle osservazioni poste su un tema strategico per l'intero comparto e riconfermiamo la nostra piena disponibilità per ogni ulteriore eventuale confronto dovesse occorrere o rendersi utile.

Distinti saluti,

ASSOCOSTIERI
Il Direttore Generale

Avv. Dario Soria

