



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

LOGO LABORATORIO

Denominazione Laboratorio _____ Estremi autorizzazione _____

**RAPPORTO DI VERIFICA FISCALE IN LABORATORIO DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA
N° DEL**

Ditta Richiedente: _____
 Contatore campione : Marca _____ Modello _____
 N. di serie: _____
 Certificato di taratura N. : _____ Emesso da: _____

Spazio per visto di congruità
tecnica dell'Agenzia delle dogane
e dei Monopoli

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA DI MISURA SOTTO VERIFICA:

Contatore di energia							
Contatore di energia attiva trifase statico	Matricola:		Classe:	attiva		Tensione:	
	Marca:		Classe:	reattiva		Corrente:	
	Modello:		Frequenza:			K Contatore:	
	MID:		L' Integratore ha:			interi e	decimali
	Cost. integr. del contatore					Unità di misura numeratore:	

TARATURA A CARICO FITTIZIO

Tensione di misura		Temperatura:		Umidità:	
--------------------	--	--------------	--	----------	--

Valore Registri	Totalizzatore		Totalizzatori fasce					
Tipo di registro:	Immissione	Prelievo	F1-Immis.	F1-Prelv.	F2-Immis.	F2-Prelv.	F3-Immis.	F3-Prelv.
Letture finale:								

Punto di misura	Fase	Corrente di misura (A)		fdp	Errore misurato		Limite (errore %)	NOTA
		I _{max}	I/In (%)		A+ (%)	A- (%)		
1	RST	I _{max}		1				
2	RST	I _{max}		0,5 L				
3	RST	1,0 I _b		1				
4	RST	1,0 I _b		0,5 L				
5	RST	1,0 I _b		0,8 C				
6	RST	0,2 I _b		1				
7	RST	0,2 I _b		0,5 L				
8	RST	0,05 I _b		1				
9	RST	0,05 I _b		0,5 L				
10	RST	0,05 I _b		0,8 C				
11	-R-	1,0 I _b		1				
13	-S-	1,0 I _b		1				
15	-T-	1,0 I _b		1				

SUGELLI APPLICATI:

Sugelli	Applicati - Riscontrati - Rimossi	N° e posizionamento e/o descrizione

Controllo della corretta integrazione del numeratore	POSITIVO	Prova di avviamento	POSITIVO	Prova di marcia a vuoto	POSITIVO
	NEGATIVO		NEGATIVO		NEGATIVO

NOTA	TESTO

Il Responsabile del Centro